



非常用自家発電設備改修
 基礎増打ち・又は新設
 H=設置基準以上
 配線更新・配管(再使用可)
 キュービクルまで

敷地配置図 S=1:500

- 特記
1. 埋設深さはGL-600以上とするが、直埋設ケーブル部はGL-300以上とする。
 2. □記号はケーブル埋設機を示す。
 3. 記入なき配線は下記とする。
 - - - - - 2.0 x 2 (19) - - - - - 1.6 x 2 (19)
 - - - - - 1.6 x 3 (19)
 4. 構内柱の立下U(GL+2500)部はPE管とする。