

質 疑 応 答 書

令和8年1月16日

質 疑 応 答			業 務 名	環境センター余剰電力（非バイオマス電力）売却業務
			回答課名	環境センター
質問 番号	資 料 名	該 当 頁	質 問	回 答
1	01公示	2頁	開札日は、入札日の1/27(火)で問題ないでしょうか。	お見込のとおりです。 提出期限は10:00必着です。
2	01公示	2,4頁	郵送で入札書を提出する場合二重封筒での郵送は可能でしょうか。 また、外封筒に記載する項目について指定はございますでしょうか。	二重封筒での郵送は可能です。 記載する項目については「08郵便入札の手引きについて」をご確認下さい。
3	08郵便入札の手引き	1頁	落札者のみ電話連絡とありますが、開札結果は後日HPに掲載されますでしょうか。	当該業務の入札結果はHPでの掲載はありません。宇和島市役所8階の宇和島地区広域事務組合事務局での閲覧になります。
4	02仕様書	1頁	バイオマス比率は毎月ご連絡いただけますでしょうか。	毎月メールにてバイオマス比率をお送りします。
5	06入札書		物品名の下に1kW当たりの単価とございますがこちらには単価を記載する認識でよろしいでしょうか。 また、小数点以下第何位まで記載可能かご教示いただけますでしょうか。	お見込のとおり単価を記載し、入札書様式のとおり、小数点以下第2位までの記載となります。
6	06入札書		入札金額は上記の質問に記載した1本単価と非バイオマス分の予定買電量である5,246,008kWhをかけた金額でお間違いないでしょうか。 また、入札金額は税抜き金額か税込み金額どちらになりますでしょうか。	入札金額は1kWh当たりの単価を記載して下さい。 また、入札説明書に記載のとおり入札書には、消費税及び地方消費税は含まない1kWh当たりの単価を記載願います。
7	03予定売却電力量・バイオマス比率		毎月の1コマ毎の発電計画値(過去実績)がございましたらご教示時いただけますでしょうか。	令和7年度の発電計画値を掲載しますのでご確認下さい。
8	その他		発電計画は、30分値48コマのエクセルでいただけますでしょうか。(週間計画か月間計画になります)	毎月メールにて30分値48コマの月間計画をエクセルでお送りします。

9	02仕様書	2P 18 余剰電力量の計量等	契約後に毎月お送りする計量値のお知らせ等の提出資料について 電子印の会社印(角印)を使用してもよろしいでしょうか。	電子印の会社印(角印)を使用しても差し支えありません。
10	02仕様書	2P 17 バイオマス比率の報告等	結果について毎月ご提供いただけますか。	毎月メールにてバイオマス比率をお送りします。
11	02仕様書	3P 22 非化石価値の帰属	非化石価値の認定手続きは発電者もしくは買取者のどちらでおこなう想定でしょうか。もし発電者側で認定手続きを行う想定であれば、落札者となった事業者がアグリゲーターの資格を有する場合、事業者側にて非化石価値認定に係る申請の手続きや費用の負担することは可能でしょうか。	非化石価値の認定手続きは買取業者で行う想定です。
12	その他		【発電計画について】 契約後、発電計画は、発注主様から弊社にご提出いただく認識でよろしいでしょうか。 30分エクセルデータで週間、もしくは月間でご提出いただけますでしょうか。 また月間(週ごとの平日・休日、8時から22時とそれ以外の時間帯における最大および最小電力※1時間の平均kW)、年間(月ごとの平日・休日、8時から22時とそれ以外の時間帯における最大および最小電力※1時間の平均kW)でご提出いただくことは可能でしょうか。	お見込のとおりです。 毎月メールにて30分値48コマの月間計画をエクセルでお送りします。 提出予定の様式(令和7年度の発電計画値)を掲載しますので、内容についてはご確認下さい。
13	その他		【契約書(案)について】 事前にいただくことは可能でしょうか。	落札後にお渡しすることとしております。
14	その他		【設備工事について】 契約期間内に設備工事費が受注者負担設備工事の予定はありますか。	予定はありません。
15	その他		【容量市場について】 容量市場に参入していますか。されている場合何電源で登録されていますか。	容量市場へ参入しております。電源は発動指令電源です。
16	その他		一般送配電事業者様によって設置された計量器について更新はありますか、更新がある場合は費用の負担はどちらの負担になりますか	更新はありません。
17	その他		【契約書について】 弊社から一般送配電事業者へ発電量調整供給申し込みを行う際に、一般送配電事業者の託送供給等約款における発電者に関わる項目に発電者として遵守することを承諾していただく必要がございます。そのため、契約書に「託送供給等約款を発電者として遵守する」という文言を追記いただけますでしょうか。 内容の変更が難しい場合、弊社様式の承諾書に捺印をいただくことは可能でしょうか。	締結前に協議等を行いません。契約後は仕様書24(1)協議に記載しているとおおりです。